



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 163/ПВ г. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, д. 4 « 03 » мая 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Чуриковой Еленой Владимировной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя школа № 10 имени Героя Советского Союза И.П. Громова», г. Ульяновск, ул. Вольная, д. 6
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

В нарушение обязательных требований СП 2.4/36480-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 - полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

При проведении профилактического визита установлено, что крыльцо крыльцо перед входом в школу частично разрушено, имеются многочисленные нарушения целостности ступенек, на ступеньках отсутствует часть облицовочной плитки (Фото прилагается).

- п. 2.5.3. стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

При проведении профилактического визита установлено, в раздевалке для мальчиков перед спортивным залом на стенах имеются протечки. Вышеуказанный дефект не позволяет качественно провести влажную обработку и дезинфекцию.

- Согласно п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 — остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла.

Фактически, на момент проведения профилактического визита в кабинете химии на двух стеклопакетах имеются трещины.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Крыльцо перед входом в школу привести в соответствие с п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20
Срок 01.12.2023 г.

2. Стены в раздевалке для мальчиков перед спортивным залом привести в соответствие с п.

2.5.3. СП 2.4.3648-20

Срок 01.12.2023 г.

3. Остекление окон выполнить в соответствии с п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20

Срок 01.12.2023 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя школа № 10 имени Героя Советского Союза И.П. Громова» Еремину О.А.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области по адресу г. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, д. 4, тел./факс 44-47-90, 73rpn@73.rospotrebnadzor.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» декабря 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области		Чурикова Е.В.
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «03» сентя 2023 г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: г. Ульяновск, ул. Вольная, д. 6